

## 附件二(2)

## 空调箱维保要求

	维保内容	月度检查	处理完成	半年度检查	处理完成	备注
1	检查箱体封板及封条是否完好，箱体结合处有无漏风等，必要时更换封条，整修封板	●				
2	去除清理机内杂物，清扫积水盘内的积水和灰泥	●				
3	配合检测辅助设备包括进出水阀及控制电磁阀或者电动阀	●				
4	检查或清洗 Y 型过滤器	●				
5	检查冷凝水管是否通畅（制冷时）	●				
6	检查并清洗回风滤网	●				
7	检测电机运行电流	●				
8	检查风机电机及轴承的润滑情况			●		如需要给轴承加注润滑油
9	检测风机马达的运行电流			●		
10	检测电机绕组绝缘电阻			●		
11	检查并调整风机传动皮带的松紧度			●		如有必要，则更换老化的传动皮带
12	检查风机振动，叶轮动静态平衡			●		
13	检查箱体封板及封条是否完好，箱体结合处有无漏风等			●		必要时更换封条，整修封板
14	所有控制箱、导线接点紧固、箱体、散热风机、过滤网（不能清洗更换）、清灰尘			●		
15	检查表冷器表面的积尘状况			●		根据需要进行物理清洗