

附件二 ( 3 )

### 风机盘管维保要求

	维保内容	半年度检查	处理完成	备注
1	风机运行状况检查	•		如需要给轴承上油
2	检查机组的制冷及制热运行情况	•		
3	检查表冷器表面的积尘状况	•		根据需要做清洗
4	检查积水盘冷凝水排放是否畅通	•		
5	清洁淤塞的积水盘以及沉淀物	•		
6	机组电气安全性能检查	•		
7	检查进、出水管及管配件的泄漏情况	•		
8	电磁阀及温控开关的测试	•		
9	根据实际损坏情况更换相关的零配件	•		